

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» января 2024 г., 66240061000209294843
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Краснотурьинск, ул Парковая, Дом 2, тел. 83438443945, e-mail: ond-
krasnoturinsk@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 30 » января 2024 г. № 2401/017-66/6/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", адрес
юридического лица: 624440, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, КРАСНОТУРЬИНСК, ЛЕНИНА УЛИЦА, 33 ИНН 6617005948

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. На основании приказа МО «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 09.01.2024 г. № 3 «Об актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) образовательных организаций, подведомственных МО «Управление образования городского округа Краснотурьинск» для обследования и дальнейшей актуализации паспортов безопасности объектов образования была создана межведомственная комиссия. В ходе работы межведомственной комиссии 24.01.2024 г. в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов", расположенном по адресу: 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Ленина, 33 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: Допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию дверей, ведущих на лестничные клетки здания (п.14 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)).
2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (п.26 Правил противопожарного режима в РФ).
3. Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех помещениях здания школы (ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.1,4.8 СП 3.13130.2009) (предложен к исполнению предостережением от 07.08.2023 г. № 2308/017-66/28/ПНН).
4. Не отделены противопожарными дверями 2-го типа, размерами не менее 0,75x1,5 метра, выходы в чердачное помещение здания (ст.59, табл.24 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.7.6 СП4.13130.2013) (предложен к исполнению предостережением от 07.08.2023 г. № 2308/017-66/28/ПНН).
5. Выполнена глухая вторая створка дверного проема второго эвакуационного выхода из помещения обеденного зала, в связи, с чем ширина прохода менее 1,2 м. (ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.19 СП 1.13130.2020) (предложен к исполнению предостережением от 07.08.2023 г. № 2308/017-66/28/ПНН).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 14, абзац 1
Обязательное требование
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации", пункт 26, абзац 1

Обязательное требование

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 84, пункт 1
Обязательное требование
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 14, статья 59, пункт 1
Обязательное требование
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться устройством противопожарных преград
5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 14, статья 53
Обязательное требование
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" (ИНН 6617005948) изыскать финансовые средства и принять меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режимных мероприятий в области пожарной безопасности. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений, в случае возникновения пожара, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, их имущества, может привести к распространению опасных факторов пожара и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. Дополнительно информирую, что невыполнение указанных противопожарных мероприятий образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) Ярославцев Андрей Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7EEF38F9B176EC80C8DB008AB356271B
Владелец: Ярославцев Андрей Александрович
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Ярославцев Андрей Александрович - Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) телефон: +73438443945, E-mail: tond-krasnoturinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390142

Владелец Прозорова Елена Анатольевна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025