



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Свердловской области

Прокуратура г. Краснотурьинска

ул. Ленина, 9, г. Краснотурьинск,  
Свердловская область, Россия, 624440

28.08.2023 № 9-677-2023



Директору МАОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 9 с  
углубленным изучением отдельных  
предметов»

Зобернюс О.П.

ул. Ленина, д. 33,  
г. Краснотурьинск,  
Свердловская область, 624440

schoola9@rambler.ru

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой г. Краснотурьинск по поручению прокуратуры Свердловской области проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в том числе избирательных участков голосования.

В рамках проведенных проверочных мероприятий изучена информация заместителя начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Ярославцева А.А., а также начальника Краснотурьинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Батраченко Г.С. и представленных материалов проверок установлено, что МАОУ «СОШ № 9» на протяжении длительного времени не исполняет требования противопожарной безопасности объектов и антитеррористической защищенности, чем ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

По результатам проведенных профилактических визитов отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО в здании, по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 33, выявлены следующие нарушения:

1. Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех помещениях здания школы;
2. Не отделены противопожарными дверями 2-го типа, размерами не менее 0,75х1,5 метра, выходы в чердачное помещение здания;
3. Выполнена глухой вторая створка дверного проема второго эвакуационного выхода из помещения обеденного зала, в связи с чем ширина прохода менее 1,2 м.

Кроме того, выявлены нарушения антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

1. Здание (территория) МАОУ «СОШ № 9» не оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, не выполняются требования подпункта «д» пункта 24 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)» (далее – Постановление № 1006). Сроки выполнения мероприятий истекли 31 декабря 2021 года.

2. Система видеонаблюдения здания (территории) МАОУ «СОШ №9» не соответствует требованиям пункта 30 Постановления. Сроки выполнения мероприятий истекли 31 декабря 2021 года;

3. Территория здания МАОУ «СОШ № 23» не оснащена системой охранной сигнализации, вывод средств передачи тревожных сообщений системы охранной сигнализации помещений объектов в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации не обеспечен. Не выполняются требования подпунктов «а», «в» пункта 25 Постановления. Сроки выполнения мероприятий истекли 31 декабря 2021 года;

4. Здание и территория МАОУ «СОШ № 23» не обеспечены круглосуточной охраной сотрудников охранных организаций. Не выполняются требования подпункта «б» пункта 25 Постановления. Сроки выполнения мероприятий истекли 31 декабря 2021 года;

В силу п. 2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ от 29.12.2012 № 273) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обязательными требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной



безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (ст. 20 Закона № 69-ФЗ).

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы, организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила № 1479).

В силу ст. 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами установлены вышеуказанными постановлениями правительства и иными нормативно-правовыми актами.

В силу ст. 2 Федерального закона 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.



Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (Далее - Требования).

Согласно п. 2. Требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, а также иные не находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере общего образования, среднего профессионального образования в качестве основного вида деятельности (далее - органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий).

Согласно п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) при вводе объектов в эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной им категории опасности.

В соответствии с п.5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В силу подпункта «г» п. 21 Требований, минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

Выявленные факты являются результатом отсутствия должного контроля со стороны руководства МАОУ «СОШ № 9».

Дальнейшее нарушение норм федерального законодательства требует от Вас незамедлительного принятия конкретных мер по их устранению, а также причин и условий, им способствующих.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 22, ст. 24  
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
3. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным участием оперативного сотрудника прокуратуры города, в связи с чем необходимо заблаговременно уведомить прокурора о времени и месте рассмотрения представления.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах надлежит в письменном виде сообщить в прокуратуру города Краснотурьинска в срок не позднее одного месяца с момента получения, предварительно на адрес электронной почты [krtur@66.mailor.ru](mailto:krtur@66.mailor.ru), с последующей досылкой почтовой связью.

Заместитель прокурора г. Краснотурьинска  
советник юстиции



О.В. Беляева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390142

Владелец Прозорова Елена Анатольевна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025